

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表(填寫範例)

處室科組名稱：行政大樓、臻善樓、活動中心(總務處) 查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	庶務組			例如： <input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
	2	水溝疏通避免堵塞	庶務組			<input type="checkbox"/> 提出請購單由廠商修復
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	庶務組			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	庶務組			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	庶務組			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：機電維生系統(總務處)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
機電維生系統	1	電梯升至頂層	庶務組			
	2	發電機試車，並補足柴油、電瓶充電	庶務組			
	3	配電室運轉正常	庶務組			
	4	緊急發電機運轉正常	庶務組			
	5	消防泵浦、沉水泵浦運轉正常	庶務組			
準備應急物品	1	緊急發電機（移動式）備用抽水機	庶務組			

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱： 辦公處所、天佑館(進修部)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
系排水	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口等淤積清除。	進修部			
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	進修部			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	進修部			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	進修部			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所(教務處、專任辦公室)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門窗水電	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	教務處			
	2	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	3	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：通訊網路系統測試(設備組)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果	
				符合	改進事項
統系通 訊	1	通訊網路系統測試	設備組		

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所(學務處)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門窗水電	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	學務處			
	2	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	3	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所(人事室)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門 電 窗 水	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	人事室			
	2	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應 急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池				
	2	鑰匙				
物件 檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固，工程圍籬及安全確實檢查。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所(主計室)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門窗水電	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	主計室			
	2	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱： 資訊科、運動休閒中心(資訊科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	資訊科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常				
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：電機館 (電機科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	電機科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	電機科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	電機科			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	電機科			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：機械館(機械科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	機械科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	機械科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	機械科			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	機械科			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：製圖館(製圖科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	製圖科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	製圖科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	鑰匙	製圖科			
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	製圖科			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：土木建築館(建築科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	建築科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	建築科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	建築科			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	建築科			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：土木建築館(室設科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	室設科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	室設科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	鑰匙	室設科			
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：化工館 2 棟(化工科)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	化工科			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	化工科			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明	化工科			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	化工科			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

科主任：

實習處主任：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所 (實習輔導處)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門窗水電	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	實習輔導處			
	2	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	3	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固，工程圍籬及安全確實檢查。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：教學資源中心(輔導處)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	輔導處			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：教學資源中心(圖書館)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	圖書館			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	圖書館			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	圖書館			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	圖書館			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：教學資源中心(教官室)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進方案
排水系統	1	屋頂落水頭、陽台落水孔、排水管線、排水溝、出水口是否淤積。	教官室			<input type="checkbox"/> 自行清除 <input type="checkbox"/> 請庶務組派員清除
門窗水電	1	檢視鐵捲門功能是否正常	教官室			
	2	建築物門窗是否緊閉上鎖				
	3	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	4	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明、手電筒、乾電池	教官室			
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所	教官室			
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：

國立永靖高級工業職業學校防颱工作檢核表

處室科組名稱：辦公處所 (體育組)

查核日期： 年 月 日

項目	項次	防救災檢視應注意事項	檢查單位	檢核結果		
				是	否	改進事項
門窗水電	1	建築物門窗是否緊閉上鎖	體育組			
	2	建築物水龍頭是否關緊、無漏水				
	3	建築物電源是否管制、關閉(含冷氣電源)				
準備應急物品	1	緊急照明				
	2	鑰匙				
物件檢視	1	將易受水浸濕物件，先搬移到適當場所				
	2	置放在外物件及盆栽等易碎物品，應搬移到安全場所或確定牢固，工程圍籬及安全確實檢查。				

檢查人：

庶務組長：

單位主管：

總務主任：