

國立永靖高級工業職業學校
114 年第二次節能推動小組會議 114.11.03

成員	單位職稱	簽到
召集人	校長 林麗容	林麗容
副召集人 (行政組)	總務主任 林珍玫	林珍玫
執行秘書	庶務組長 徐膺傑	徐膺傑
教學組	教務主任 江元智	江元智
	秘書 白哲維	白哲維
推廣組	學務主任 謝兒慧	謝兒慧
執行組	實習主任 張接明	張接明
文宣組	圖書主任 粘金熙	粘金熙
	輔導室主任 林彥佑	公差
人事組	人事主任 吳瑋潔	吳瑋潔
主計組	主計主任 許名味	許名味
進修組	進修部主任 黃煥熙	請假
節能管理人	電力技士 詹鴻慶	詹鴻慶

國立永靖高級工業職業學校 114 年度

第二次節能推動小組會議議程

會議時間	114 年 11 月 03 日 14:30		
會議地點	國立永靖高工行政大樓二樓會議室		
會議主席	林主任珍玫	紀 錄	詹鴻慶
出席人員	如簽到表		

壹、校長致詞：(略)

貳、主席報告：

一、114 年度第一次節能推動小組會議決議事項與執行情形：

決議事項	執行情形
一、有關本校 114 年度冷氣啟用情形，提請討論。	一、照案通過。

二、114 年 1 月至 114 年 10 月(通知單月份)用電量總結：

(一)用電度數：

電號：08-76-5713-10-4(月份為通知單月份，若為用電月份需“減一”)				
	本期度數	去年同期度數	增減度數	增減%數
114 年 1 月	50520	52440	-1920	-3.66%
114 年 2 月	41400	44940	-3540	-7.88%
114 年 3 月	39540	37560	1980	5.27%
114 年 4 月	49560	48240	1320	2.74%
114 年 5 月	55980	64560	-8580	-13.29%
114 年 6 月	84720	76860	7860	10.23%
114 年 7 月	79140	70200	8940	12.74%
114 年 8 月	57120	58920	-1800	-3.05%
114 年 9 月	55140	58620	-3480	-5.94%
114 年 10 月	95400	90840	4560	5.02%
114 年小計	608520	603180	5340	0.89%

(二)用電費用：

電號：08-76-5713-10-4(月份為通知單月份，若為用電月份需“減一”)				
	本期電費	去年同期電費	增減金額	增減%數

114 年 1 月	170421	173506	-3085	-1.78%
114 年 2 月	147036	158288	-11252	-7.11%
114 年 3 月	146148	138410	7738	5.59%
114 年 4 月	167282	164980	2302	1.40%
114 年 5 月	180886	200398	-19512	-9.74%
114 年 6 月	297283	261553	35730	13.66%
114 年 7 月	308929	276218	32711	11.84%
114 年 8 月	240788	246709	-5921	-2.40%
114 年 9 月	231604	243504	-11900	-4.89%
114 年 10 月	377823	356012	21811	6.13%
114 年小計	2268200	2219578	48622	2.19%

三、統計今年 4 月至 10 月計 7 個月，非班級教室冷氣儲值 8 次以上者之單位供參：

樓別	教室名稱	次數
2F	行_共同科辦公室	11
2F	製_選手室	12
1F	教_教官室	9
3F	室_科辦公室	9
3F	室_選手室	8

四、各科辦公室倘有冷氣清洗之需求，請依使用狀況自行提出。

五、今年班級冷氣(臻善樓資訊一、資訊二)4 台汰舊換新。處室及實習工場冷氣汰舊換新有 7 台，分別為圖書館 1 台、總務處 1 台、學務處 1 台、實習處 2 台、進修部 2 台(實際更換 3 台)，以上 11 台已完成節能補助申請作業，補助金額 18 萬 5665 元，目前待撥款中。雖未能確定 115 年是否有相關補助，為利 5 月份補助期程之送件，建議 115 年若預計冷氣汰換的單位，可於 1 月份即進行採購作業。

六、配合 11 月 8 日校慶園遊會班級用電需求，另請廠商協助施作相關工項，估價約 64,000 元。

七、學校以教學為優先考量，相關電器設施使用，總務處以不干涉為原則。在不被列管的前提下，除了大家體諒與配合，更需要使用者保持良好的使用習慣：

1. 各班冷氣關機，請使用遙控器，勿直接拔卡斷電，以免冷氣機毀損。
2. 行政大樓之班級，置放冷氣室外機之百葉請務必開啟，避免無法散熱製冷或跳機。
3. 離開教室，務必正常關閉各項用電設備。

參、討論提案：

案由一、有關本校 114 年度冷氣停用情形，提請討論。

說明：

- (一) 依據「國立永靖高級工業職業學校節約能源推動小組設置及運作要點」，本校啟動空調為 5 月~10 月份；室溫 28 度(含)以上。
- (二) 一般教室冷氣卡於 11 月 11 日(二)回收，另實習工廠及辦公室等，冷氣卡由各科留存，但今年度不再進行儲值。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：

伍、散會：

陸、會議照片：

