

國立永靖高級工業職業學校 109 年度

第二次節能推動小組會議紀錄

會議時間	109 年 11 月 9 日（星期一）下午 3：00		
會議地點	國立永靖高工行政大樓二樓會議室		
會議主席	林主任珍玫	記 錄	許文昌
出席人員	如簽到表		

壹、校長致詞：(略)

貳、主席報告：

一、109 年 1~10 月(通知單月份)用電量總結：

(一)用電度數：

電號：08-76-5713-10-4(月份為通知單月份，若為用電月份需“減一”)				
	本期度數	去年同期度數	增減度數	增減%數
109 年 1 月	55640	59560	-3920	-6.6
109 年 2 月	43120	50640	-7520	-14.9
109 年 3 月	36280	42640	-6360	-14.9
109 年 4 月	55320	54240	1080	2.0
109 年 5 月	51960	61240	-9280	-15.2
109 年 6 月	80040	76200	3840	5.0
109 年 7 月	91140	68400	22740	33.2
109 年 8 月	75480	58640	16840	28.7
109 年 9 月	57420	55440	1980	3.6
109 年 10 月	94440	80960	13480	16.7
小計	640840	607960	32880	5.4

(二)用電費用：

電號：08-76-5713-10-4(月份為通知單月份，若為用電月份需“減一”)				
	本期電費	去年同期電費	增減金額	增減%數
109 年 1 月	189604	198603	-8999	-4.5
109 年 2 月	155311	178544	-23233	-13.0
109 年 3 月	143098	155644	-12546	-8.1
109 年 4 月	190387	186583	3804	2.0
109 年 5 月	182580	205152	-22572	-11.0
109 年 6 月	252507	242257	10250	4.2
109 年 7 月	406561	296722	109839	37.0
109 年 8 月	331121	264613	66508	25.1

109 年 9 月	261280	251787	9493	3.8
109 年 10 月	405074	362451	42623	11.8
小計	1520048	1463505	56543	3.9

(三)以 112 年本校 EUI 標準為 19，換算全年用電度數為 733666 度，今 1 至 10 月共計用電 640840 度，餘額為 92826，依往年同月用電紀錄恐難達成。

三、實習工廠及辦公室冷氣卡儲值統計前 10 名：

(一)統計期間 108 年 4 月至 109 年 10 月：

(二)前 10 名及儲值次數：

製_選手室，19 次；建_電腦教室(一)，13 次；教_教官室，12 次；
教_學務處，12 次；行_實習處，10 次；行_共同科辦公室(2F)，10 次；
資_科辦公室，10 次；建_科辦公室，10 次；行_共同科辦公室(1F)，9 次；
室_電腦教室(3F)，9 次。

四、計畫實施之節電措施：

(一)本校於 108 年申請彰化縣補助照明經費共計 40 萬元，將用於實習工廠傳統燈具汰換成 T8LED 燈。

執行成果：主要用於汰換機械科及電機科實習工廠燈具，共計新臺幣 38 萬 9,368 元整。

(二)本校 109 年度編列冷氣機汰舊換新資本支出經費共計 147.2 萬元。

執行成果：主要用於汰換機械科及電機科舊窗型冷氣，共計新臺幣 125 萬 3,262 元整。

五、109 年下半年度冷氣卡回收時程：

(一)一般教室冷氣卡：11 月起即不再儲值，並將於 11 月 16 日開始回收遙控器與冷氣卡並辦理退費。

(二)辦公室及實習工廠：不再儲值，遙控器與冷氣卡由同仁自行保管。

六、水情吃緊!請協助落實節水教育宣導工作：

(一)今年氣候異常，為近 56 年來首次無颱風侵臺，全臺 6 至 9 月水庫集水區降雨量僅達歷史平均值 2 至 6 成，政府已成立旱災中央災害應變中心，經濟部水利署自 10 月 26 日起於彰化、雲林、南投、嘉義、臺南及高雄地區之水情燈號轉為綠燈水情提醒，桃園、新竹、苗栗及臺中地區維持黃燈減壓供水。

(二)時序將進入枯水期，且中央氣象局預估明年反聖嬰影響，春雨可能偏少，籲請共同加強節水措施及確實掌握用水狀況，各項節水行動應以「用則當用、省則當省」為原則，並請注意衛生及兼顧防疫需求，以維持正常生活。

(三)最新水情資訊及節水教育宣導內容可至「經濟部水利署全球資訊網」及「節約用水資訊網」查詢。

參、臨時動議： 無

肆、結論：

一、未來視用電量調整冷氣溫控為 29 度。

二、加強宣導節能概念。

伍、散會：15:40

陸、會議照片：

